



**UWAGI**

- włączniki do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z włącznikami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgałęźnych n/t mocowanych do koryta

**LEGENDA**

- ⊙ - przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik 2-bieg podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik 1-bieg podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- ⊙ - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- - koryta kablowe PCV pełne mocowane do podłoża kołkami rozporowymi fi 8mm
- - włączniki do mieszkań YDY 3x6mm<sup>2</sup> w LE 90x60 n/t
- - włączniki do mieszkań YDY 3x6mm<sup>2</sup> w LE 32x25 n/t
- - instalacja oświetlenia korytarza

**A** - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44, IK-10, 4000K

**WYKAZ OPRAW**

prod. "LINA-LIGHT"

**Samoczynne Wyłączenie Zasilania**

<b>PPUH - Instalacje Elektryczne</b> Ryszard Pawlak	Wspólnica Aktywność ul. Nadreznego 8, 42-500 Korfina
ul. Armił. Głuchego 9/11, 42-504 Korfina tel. +48 607738494 e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.pl	
<b>INWESTOR</b>	
<b>TEMAT</b>	Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w korytarzu ul. Nadreznego 8
<b>FAZA</b>	Projekt budowlano wykonawczy
<b>BRANŻA</b>	ELEKTRYCZNA
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Ryszard Pawlak
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Ryszard Pawlak
<b>SPRAWDZIŁ</b>	
<b>DATA OPRACOWANIA</b>	czerwiec 2017 r.
<b>TREŚĆ RYSUNKU</b>	Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut korytarza kl. nr.1
<b>SKALA</b>	1 : 100
<b>NR RYSUNKU</b>	<b>E-11</b>