



5xLgY 25 mm² w DUK-50 n/t - wlp
w szafce instalacyjnej

istn. przyłącze wodne

FE/ZN 2x54mm - w wykropce

UWAGI

- w/z-ty do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z w/z-ami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgałęźnych n/t mocowanych do koryta

proj. uzłom szplikowy
R < 100

LEGENDA

- - przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- - łącznik 2-big podtynkowy szczelny
- - łącznik 1-big podtynkowy szczelny
- - łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- - korytko kablowe PCV pełne mocowane do podłoża kołkami rozporowymi fi 8mm
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 90x60 n/t
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 32x25 n/t
- instalacja oświetlenia korytarza

WYKAZ OPRAW

prod. "LINA-LIGHT"

A - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44,
IK-10, 4000K

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne Ryszard Pawlak	Wspólnica Malarstwo ul. Nadreznego 8, 62-500/Konin
ul. Awarta (Ciepłota) 9/11, 62-504/Ciecha, tel:+48 607739494 e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.pl	
INWESTOR	
TEMAT	Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w korytarzu i rozdzielnicznym
FAZA	Projekt budowlano wykonawczy
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ryszard Pawlak
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Pawlak
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ryszard Pawlak
DATA OPRACOWANIA	czerwiec 2017 r.
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut pomiaru kl. nr 2
SKALA	1 : 100
NR RYSUNKU	E-12