



5xLEGY 25 mm² w DWK-50 n/t - w/z
w szafce instalacyjnej

UWAGI

- w/z-ty do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z w/z -ami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgąlniczych n/t mocowanych do koryta

WYKAZ OPRAW

prod. "LINA-LIGHT"

- A** - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44,
IK-10, 4000K

LEGENDA

- - przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- - łącznik 2-bieg podtynkowy szczelny
- - łącznik 1-bieg podtynkowy szczelny
- - łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- - koryta kablowe PCV pełne mocowane do podłoża korkami rozporowymi fi 8mm
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 90x60 n/t
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 32x25 n/t
- instalacja oświetlenia korytarza

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne

Ryszard Pawlak
ul. Awarta (Ciepłota) 9/11, 42-504 Ciepłota, tel. +48 607773494
e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.com

Wspólnica: Międzyzdroje
ul. Nadreeczna 9, 42-500 Korfina

Remont i instalacje elektryczne w
budynku mieszkalnym w korytarzu
ul. Nadreeczna 9

Projekt budowlano wykonawczy

Elektrownia

mgr inż. Ryszard Pawlak
ul. Nadreeczna 9, 42-500 Korfina

mgr inż. Ryszard Pawlak
ul. Nadreeczna 9, 42-500 Korfina

czerniec 2017 r.

Instalacje elektryczne wewnętrzne
- rzut poziomu kl. nr 2

1 : 100

E-13