



Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Spółka jest zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000099912.
Wysokość kapitału zakładowego:

Bank PKO BP SA
ul. Puławska 15
31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Centrala
tel. +48 63 245 94 75
tel. +48 63 240 39 00

Sekretariat
tel. +48 63 245 94 54

BOK
tel. +48 63 240 39 99

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE:
tel. 994

www.pwik-konin.com.pl
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



IZBA GOSPODARCSZA
WODOCIĄGI POLSKIE



22H

R. o. rozwój

DIR-013/W/149/2018

KN 23004

JW

Konin, 2018-12-14

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62 – 500 Konin**


Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie podaje warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynków socjalnych (cmentarz komunalny) przy ul. Staromorzysławskiej 5 dz. nr 100/1 obręb Morzysław w Koninie.

1. Odprowadzenie ścieków bytowych przewidzieć do istniejącej studni rewizyjnej Sistr. o rzędnych 100,96/96,13 posadowionej na kanale sanitarnym DN 200 w ul. Staromorzysławskiej, poprzez odcinek kanalizacji DN 160 o długości 13,5 m . Rzędna w miejscu włączenia – pkt. A wynosi 99,18 (studnię i pkt. A zaznaczono na zał. do warunków mapie zasadniczej).
2. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciw zalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciw zalewowym w budynkach.
3. Układ kanalizacji sanitarnej zaprojektować z pominięciem zbiornika bezodpływowego (szamba).
4. Opracować ilościowy i jakościowy bilans ścieków.
5. Opracować dokumentację projektową, uwzględniając zasady określone w „Wytocznych do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania Spółki” (opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwik-konin.com.pl w zakładce : Biuro Obsługi Klienta). Dokumentację w dwóch egzemplarzach przedstawić do uzgodnienia w naszym Przedsiębiorstwie.
6. Włączenia w sieć kanalizacji sanitarnej dokonać pod wyłącznym nadzorem służb technicznych naszego Przedsiębiorstwa (tel. kontaktowy 63/ 240-39-32).
7. Dokonać zgłoszenia wybudowanego przyłącza do odbioru technicznego częściowego (przed zasypaniem) oraz odbioru technicznego końcowego, przeprowadzonego przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia, złożonego w Przedsiębiorstwie, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
8. Niniejsze warunki nie stanowią tytułu prawnego do nieruchomości osób trzecich, ani jakiegokolwiek innego tytułu umożliwiającego lokalizację przyłącza na tych nieruchomościach.
9. Warunki wydane zostały w oparciu o status prawny i geodezyjny nieruchomości obowiązujący na dzień ich wydawania .
10. Warunki powyższe ważne są 3 lata.

K/O

DIR a/a Wol. dnia 18. 12. 2018



Kierownik
Działu Inwestycji i Rozwoju
Maciej Dąbrowski

495n

Podpis