

INSTALACJA OGRZEWANIA	2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA	2
2. ZAKRES OPRACOWANIA.....	2
3. INSTALACJA C.O.....	2
INSTALACJA C.W.U.....	5
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5
3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA	5
3.1. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ I CYRKULACYJNEJ	5
3.2. WODOMIERZE MIESZKANIOWE	6
3.3. INSTALACJA WOD-KAN W POMIESZCZENIU WĘZŁA	6
4. MATERIAŁY I ARMATURA – INSTALACJE WEWNĘTRZNE.....	6
4.1. MATERIAŁ.....	6
4.2. PROWADZENIE PRZEWODÓW	7
4.3. KOMPENSACJA.....	7
4.4. IZOLACJA PRZEWODÓW	7
4.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.....	7
4.6. PRZEJŚCIA PRZEZ FUNDAMENT I ŚCIANY	7
4.7. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ.....	8
5. OCHRONA ŚRODOWISKA	8
6. ZAGADNIENIA BHP	8
7. UWAGI KOŃCOWE	8
8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	9

INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiały służące do opracowania:

- Projekt architektoniczny,
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia instalacji c.o.
- programy komputerowe wspomaganie projektowania instalacji c.o.,
- normy i wytyczne projektowania instalacji c.o. i gazowej,
- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami,
- Uzgodnienia z projektantami - autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle).

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji grzewczej dla budynku przy ul. 3Maja 34. Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynosi 16kW. Źródło ciepła stanowi węzeł wg. Osobnego opracowania.

.

3. Instalacja C.O.

Projektuje się instalację C.O. o parametrach 80/60°C, pompową, z rozdziałem dolnym, obejmującą obieg zasilania grzejników dla ogrzewania lokali mieszkaniowych na kondygnacjach nadziemnych

Rurociągi główne rozprowadzające instalację pod stropem oraz piony wykonać należy z rur stalowych w izolacji zgodnie z WT2021:

<i>Poz.</i>	<i>Rodzaj przewodu lub komponentu</i>	<i>Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła $\alpha=0,035 \text{ W/(m}^*\text{K)}$)</i>
<i>1</i>	<i>Średnica wewnętrzna do 22mm</i>	<i>20mm</i>
<i>2</i>	<i>Średnica wewnętrzna od 22 do 35</i>	<i>30mm</i>
<i>3</i>	<i>Średnica wewnętrzna od 35 do 100</i>	<i>równa średnicy wewnętrznej rury</i>
<i>4</i>	<i>Średnica wewnętrzna ponad 100</i>	<i>100mm</i>
<i>5</i>	<i>Przewody i armatura wg poz. lp.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów</i>	<i>50% wymagań pozycji z lp. 1 - 4</i>
<i>6</i>	<i>Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach</i>	<i>50% wymagań pozycji z lp. 1 - 4</i>

	<i>budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników</i>	
7	<i>Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze</i>	<i>6mm</i>

Na kondygnacjach mieszkalnych w szafkach instalacyjnych zamontowane zostaną rozdzielacze klatkowe instalacji c.o z licznikami ciepła, od których indywidualnie do każdego mieszkania zostaną rozprowadzone rurociągi instalacji c.o. Rozprowadzenie instalacji od rozdzielaczy do grzejników w poszczególnych mieszkaniach w systemie trójnikowym z rur stalowych cienkościennych łączonych przez zaciskanie. Przy rozdzielaczach klatkowych należy zamontować armaturę odcinającą, regulacyjną i pomiarową indywidualnie dla każdego mieszkania. Na odejściu rur c.o. do poszczególnych mieszkań, tuż za rozdzielaczami zamontowane zostaną zawory odcinające, filtry siatkowe oraz ciepłomierze mieszkaniowe 0,6dm³/h z funkcją zdalnego odczytu . Instalację planuje się wyposażyć w grzejniki stalowe płytowe zaworowe, z podłączeniem bocznym. Zaprojektowano grzejniki w zależności od wymaganej mocy cieplnej typu C-11, C-22, C-21, C-33. Montaż grzejników 10cm nad wykończona podłogą. W łazienkach projektuje się grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki łazienkowe montować 90cm do spodu zaworu regulacyjnego. Zawór regulacyjny kątowy lewy lub prawy w zależności od podejścia. Grzejniki należy wyposażyć w zawory odcinające powrotne grzejniki łazienkowe zostaną podłączone poprzez zawór odcinający powrotny , umożliwiające demontaż grzejnika bez spuszczenia wody z całej instalacji. Podłączenie grzejnika w mieszkaniach z boku. Każdy grzejnik należy wypoziomować, wypionować i jednolicie zdystansować. Wielkości grzejników oraz sposób podłączenia wg dokumentacji rysunkowej. W najwyższych punktach instalacji należy zastosować odpowietrzanie za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających. Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Piony i poziomy mocować typowymi obejmami w odległościach podanych w warunkach technicznych BN-64/9055-01. Przy prowadzeniu przewodów rozprowadzających wykorzystać układy samokompensujące, w miejscach gdzie jest to niemożliwe należy przewidzieć kompensatory mieszkowe. Przewody poziome poprowadzić z minimalnym spadkiem tak żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Ewentualne przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez ściany budynku w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Regulacja poszczególnych obiegów instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy zaworów grzejnikowych z nastawą wstępną. Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzające, w które wyposażone są grzejniki oraz poprzez zamontowane na rozdzielaczach odpowietrzniki ręczne. Na pionach zamontować odpowietrzniki automatyczne. Przejścia rur przez przegrody ogniowe należy wykonać w klasie odporności danej przegrody z zachowaniem wytycznych aprobaty technicznej ITB.

Na pionach i poziomach zamontować punkty stałe.

Po zamontowaniu instalacji należy ją poddać kilkakrotnemu płukaniu, a następnie napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć i po upływie 24 godzin poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,9 MPa. Próbę należy przeprowadzić najpierw dla instalacji przy zamkniętych wszystkich zaworach na odgałęzieniach do grzejników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przeprowadzić próbę całej instalacji wg następującej procedury:

- wykonać próbę wstępną podczas której w czasie 30 min należy dwukrotnie wytworzyć ciśnienie w odstępach co 11min. (po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej ciśnienie w badanej instalacji nie powinno obniżyć się o więcej niż o 0,6 bara)
- bezpośrednio po tym należy wykonać próbę zasadniczą trwającą dwie godziny (w tym czasie ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,2 bara)
- podczas trwania powyższej próby należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz
- po uzyskaniu pozytywnych rezultatów prób na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco.

WYTYCZNE MONTAŻOWE

- Mocowania i podwieszenia wg wytycznych producenta.
- Przewody instalacji CO należy prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnień.
- Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane zainstalować tuleje ochronne.
- W tulejach nie mogą występować połączenia rur i kształtek.
- Odległość rurociągów poziomych powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:
- dla rur o średnicy do 40 mm - 30 mm
- dla rur o średnicy ponad 40 mm - 50 mm
- Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów systemów rurociągów, armatury i urządzeń.
- Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę instalacji wg PN-64/B10400.

INSTALACJA C.W.U.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa i materiały służące do opracowania:

- projekt wykonawczo - architektoniczny,
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia instalacji wod-kan,
- programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji wod-kan,
- normy i wytyczne projektowania instalacji wod-kan,
- Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422 z późn. zm.),
- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych realizowanych równolegle.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnętrznej instalacji C.W.U.

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

3.1. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ I CYRKULACYJNEJ

Ciepła woda będzie przygotowana w nowo projektowanym węźle wg oddzielnego opracowania.

Instalację wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur ciśnieniowych PP STABI do wody pitnej. Zgodnie z parametrami podanymi przez producentów rur posiadają one odpowiednią wytrzymałość temperaturową na przegrzew instalacji c.w.u. bez obniżenia parametrów jakościowych materiałów zastosowanych do budowy instalacji.

Przewody rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulacyjną pod przybory sanitarne układane będą natynkowo. W pomieszczeniu węzła CO na przewodach wody ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano kulowe zawory odcinające.

Celem zabezpieczania instalacji ciepłej wody przed nadmiernym wychładzaniem należy zapewnić stały obieg cyrkulacji c.w.u. Z obiegów cyrkulacyjnych wyłączone będą przewody zasilające poszczególne urządzenia czerpalnych wodę w mieszkaniach z uwagi na to, że w przewodach tych objętość wody do najdalszego odbiornika będzie mniejsza niż 3 dm³.

Zgodnie z projektem pomieszczenia wymiennikowni instalacja zabezpieczona będzie przed powstawaniem bakterii legionella poprzez dezynfekcję fizyczną. Będzie to zapewnione przez układ automatycznej regulacji węzła, który umożliwiał przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C. Dezynfekcja termiczna odbywać się będzie porą nocną w godzinach w których instalacja c.w.u. nie będzie użytkowana. Dezynfekcje należy wykonać zgodnie z wymaganiami ujętymi w COBRTI INSTAL Zeszyt nr.11 „Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella". Układ zostanie zabezpieczony przed przekroczeniem zadanej temperatury za pomocą termostatu bezpieczeństwa STB (nastawa 70°C).

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej będzie prowadzona w otulinie izolacyjnej. Przy przejściach przewodami przez ściany zewnętrzne należy osadzić rury ochronne. Podejścia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zakończyć korkiem. Lokalizacja przyborów sanitarnych zgodnie z rzutami architektonicznymi. Na głównych ciągach cyrkulacji przewiduje się montaż wielofunkcyjnych zaworów termostatycznych, zapewniających termiczne równoważenie w instalacji, utrzymując jednakową temp w całym układzie przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu cyrkulacji do niezbędnego minimum. Wersja B zaworu umożliwia automatyczną dezynfekcję realizowaną w stałej temp. $>65^{\circ}\text{C}$, przy jednoczesnym zabezpieczeniu instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temp. 75°C (automatyczne odcięcie cyrkulacji).

3.2. WODOMIERZE MIESZKANIOWE

Każde mieszkanie zostanie opomiarowane poprzez wodomierz z możliwością montażu modułu do zdalnego odczytu. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy dla ciepłej wody użytkowej. Wodomierze dla mieszkań zostaną zlokalizowane na klatce schodowej w szafce instalacyjnej w korytarzu, dostęp zapewniony będzie przez drzwiczki rewizyjne.

Zestaw wodomierzowy wody ciepłej będzie składał się z:

- zawór odcinającego DN15,
- wodomierz mieszkaniowy do wody ciepłej- jednostrumieniowy suchobieżny typ GSD8-RFM
Q3=1,6 m³/h DN15
- łącznik śrubunku z wbudowanym zaworem zwrotnym, do montażu za wodomierzem DN15,

Zabudowę wodomierzy wykonać zgodnie z normą PN-82/M-54910.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

- przed wodomierzem, odcinek $L \geq 5 D_r$ (D_r - średnica przewodu),
- za wodomierzem, odcinek $L \geq 3 D_r$ (D_r - średnica przewodu).

3.3. INSTALACJA WOD-KAN W POMIESZCZENIU WĘZŁA

Do węzła cieplnego należy podłączyć zimną wodę z istniejącej instalacji zimnej wody w budynku wykonanej z rur stalowych. Ponadto w pomieszczeniu węzła należy wymienić wpust podłogowy oraz podłączyć go do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

4. MATERIAŁY I ARMATURA – INSTALACJE WEWNĘTRZNE

4.1. MATERIAŁ

Instalacje zaprojektowano z następujących materiałów:

- dla instalacji zimnej wody pitnej do celów socjalnych: rury ciśnieniowe PP do zimnej wody pitnej
- dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji: rury PP stabi do wody pitnej
- dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U Dz110 SN8

4.2. PROWADZENIE PRZEWODÓW

Instalację zaprojektowano jako instalację prowadzoną:

- natynkową

4.3. KOMPENSACJA

Instalacja wodna:

- wody zimnej,
- wody ciepłej,
- wody cyrkulacyjnej

została zaprojektowana w sposób umożliwiający samokompensację i nie wymaga dodatkowej kompensacji. Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

4.4. IZOLACJA PRZEWODÓW

Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji przeznaczonej na cele socjalne należy zaizolować izolacją termiczną. Izolacje powinny spełniać wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania ognia tj. mieć klasę reakcji na ogień min. BL-s3, d0 wg PN-EN 13501-1:2008.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją powinny spełniać następujące wymagania:

Nr	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość warstwy izolacyjnej przy współczynniku $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
A1)	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20
	Średnica wewnętrzna ponad 22 do 35 mm	30
	Średnica wewnętrzna ponad 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej
	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
B	Przewody i armatury wg poz. A, przechodzące przez ściany i stropy, w miejscach krzyżowania się przewodów	50% wymagań z poz. A

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

4.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

4.6. PRZEJŚCIA PRZEZ FUNDAMENT I ŚCIANY

W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolną przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm.

4.7. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ.

W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy:

- na rurach wykonanych ze stali wykonać uszczelnienie masą ognioochronną lub zaprawą ognioochronną oraz wełną mineralną,
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do średnicy Dn25 wykonać uszczelnienie masą ognioochronną lub zaprawą ognioochronną,
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o średnicy od Dn32 do Dn150 opaską ognioochronną oraz masą ognioochronną lub zaprawą ognioochronną,
- wolne przestrzenie, do szerokości 5mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ognioochronną. Szczeliny o szerokości większej niż 5mm należy wypełnić zaprawą ognioochronną.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane instalacje nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe.

6. ZAGADNIENIA BHP

- Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).
- Prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót instalacyjno – montażowych, jak również montażowych AKPiA, powinny być dozorowane i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie przepusty instalacyjne przebiegające przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
- Zakres robót wynikający z niniejszego opracowania nie stwarza zagrożenia pod względem BHP, pod warunkiem, że zarówno wykonanie jak i eksploatacja będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

7. UWAGI KOŃCOWE

- Instalacje należy wykonać zgodnie z:
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” – COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z aktualizacjami.
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń
 - Obowiązującymi przepisami i normami
 - Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K..
 - Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”).
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
 - Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.
- Dokładna lokalizacja i typ przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego
- Mocowania przewodów wodnych, kanalizacyjnych, c.o. wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta.
 - Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie może być rozpatrywany częściowo.

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	grzejnik płytowy 11/500/1000	szt	3
2.	grzejnik płytowy 11/500/1100	szt	1
3.	grzejnik płytowy 11/500/500	szt	2
4.	grzejnik płytowy 11/500/600	szt	1
5.	grzejnik płytowy 11/500/700	szt	2
6.	grzejnik płytowy 11/500/800	szt	2
7.	grzejnik płytowy 11/600/1000	szt	1
8.	grzejnik płytowy 11/600/400	szt	3
9.	grzejnik płytowy 11/600/600	szt	1
10.	grzejnik płytowy 11/900/400	szt	1
11.	grzejnik płytowy 21/450/800	szt	1
12.	grzejnik płytowy 21/500/1100	szt	1
13.	grzejnik płytowy 21/600/900	szt	1
14.	grzejnik płytowy 11/500/1200		1
15.	grzejnik płytowy 22/500/1000	szt	1
16.	grzejnik łazienkowy SAN 15 [500]	szt	1
17.	grzejnik łazienkowy SAN11 [400]	szt	2
18.	grzejnik łazienkowy SAN11 [500]	szt	1
19.	szafka natynkowa na ciepłomierze i wodomierze c.w.u.	szt	2
20.	zawór odpowietrzający	szt	14
21.	rury stalowe 15x1,2	m	160
22.	rury stalowe 18x1,2	m	130
23.	rury stalowe 28x1,5	m	20
24.	rury stalowe 35x1,5	m	60
25.	izolacja PUR 18/20	m	130
26.	izolacja PUR 28/30	m	20
27.	izolacja PUR 35/30	m	60

28.	rury z polipropylenu o śr. 20 mm	m	80
29.	rury z polipropylenu o śr. 40 mm	m	16
30.	izolacja PUR 22/20	m	80
31.	izolacja PUR 42/30	m	16
32.	Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny z termostatem MTCV typ B, DN15	szt.	1
33.	zawory zwrotne	szt.	7
34.	zawór odcinający dn15	szt.	37
35.	zawór odcinający dn25	szt.	4
36.	zawór odcinający dn32	szt.	5
37.	zawór powrotny typ RLV	szt.	29
38.	Zawór termostatyczny typu RA-DV dn 15 mm z śrubunkiem mosiężnym	szt.	29
39.	Głowica termostatyczna z czujnikiem z nastawą wstępną w zakresie temperatur 16 – 280C	szt.	28
40.	Głowica termostatyczna wzmacniona z czujnikiem z nastawą wstępną 5-260C	szt.	1
41.	filtr siatkowy dn15	szt.	9
42.	bateria natryskowa śr.15 mm	szt.	1
43.	bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	1
44.	bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	szt.	6
45.	baterie wannowe ściennie mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3
46.	wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7
47.	ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr.przyłączy 15 mm z funkcją zdalnego odczytu	kpl	7
48.	wpust podłogowy DN110	szt.	1
49.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	mb	5