

LEGENDA:

111 +20 °C
Φwym: 2818 W — opis pomieszczenia: zapotrzebowanie na ciepło, nr pomieszczenia, temp. obl.

C11-600 [1000 mm] — grzejnik stalowy, płytowy

SAN11 [400 mm] — grzejnik łazienkowy

1,50 — zawór termostatyczny z wymaganą nastawą wstępną

1 — oznaczenie/ numer pionu

instalacja c.o. – zasilanie/powrót (instalacja w mieszkaniach)

instalacja c.o. – zasilanie/powrót (zasilanie rozdzielaczy)

Nazwa obiektu	**Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII**			
Temat	**Remont budynku - docieplenie, montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego (ogrzewanie + cw)**			
Inwestor	**Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8**			
Adres inwestycji	**62-500 Konin ul. Mickiewicza 20 działka geodezyjna nr 378, obręb 0018 Starówka**			
Rysunek	**Rzut parteru - instalacja ogrzewania**			
Branża	**Sanitarna**			
Wykonał	mgr inż. Martyna Masny-Gaździk upr. nr SLK/6681/PWBS/17	**Data** 11.2022	**Skala:** 1 : 50	**Nr rys.** IS-01
Opracował	inż. Tomasz Bieniek	11.2022		