



LEGENDA:

- 111 +20 °C  
Φwym: 2818 W
- opis pomieszczenia:  
zapotrzebowanie na ciepło,  
nr pomieszczenia, temp. obl.
- grzejnik stalowy, płytowy  
C11-600  
[1000 mm]
- grzejnik łazienkowy  
SAN11  
[400 mm]
- zawór termostatyczny z  
wymaganą nastawą wstępną  
1,50
- oznaczenie/ numer pionu  
1
- instalacja c.o. – zasilanie/powrót (instalacja w mieszkaniach)
- instalacja c.o. – zasilanie/powrót (zasilanie rozdzielaczy)

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII			
Temat	Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont bud. gospodarczego - montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego			
Inwestor	Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8			
Adres inwestycji	Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 działka geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka			
Rysunek	Rzut parteru - instalacja ogrzewania			
Branża	Sanitarna			
Wykonał	mgr inż. Martyna Masny-Gaździk upr. nr SLK/6681/PWBS/17	Data 11.2022	Skala:	Nr rys.
Opracował	inż. Tomasz Bieniek	11.2022	1 : 50	IS-01