

Ochrona Przeciwporażeniowa
Samoczynne Szybkie Wyłączenie Zasilania
SIEĆ TN-S
Połączenia wyrównawcze

WYTYCZNE
WYKONAWCZE:

- PRZEWODY UKŁADAĆ p/t
- OSPRZĘT 10A p/t
- SIEĆ OŚWIETLENIA – YDY 3x1.5 mm2 p/t
- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH – YDY 3x2.5 mm2 p/t
- WŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA – INSTALOWAĆ NA WYS. 1.2m

YKY3X4mm2 w peszlu 47, zasilanie z projektowanej rozdz. RO w bud. głównym
Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem z bezpiecznikami 16A

OBJAŚNIENIA

RMA — ROZDZIELNICA AUTOMATYKI WYMIENNIKOWNI 2X12 WNĘKOWA WEDŁUG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

RWy — ROZDZIELNICA WYMIENNIKOWNI 1X12 WNĘKOWA

G — OPRAWA COSMO APEX 1060.LED 6300lm 48W OPAL IP66

EM4 — OPRAWA AWARYJNA LUN-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI IP65

D4 — Oprawa oświetleniowa kinkiet n/t hermetyk 3000 lm

CR — Czujnik ruchu

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44 p/t

2 — GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE) 16A,250V, AC, IP20

Miejsce doprowadzenia zasilania elektrycznego

Główna szyna wyrównawcza

Nazwa obiektu	**Budynek gospodarczy Kategoria obiektu - III**			
Temat	**Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont bud. gospodarczego - montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego**			
Inwestor	**Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8**			
Adres inwestycji	**Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17 działka geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka**			
Rysunek	**Rzut pomieszczeń budynku gospodarczego -instalacje elektryczne**			
Branża	**ELEKTRYCZNA**			
Wykonał	mgr inż. Jan Traczyk nr upr. 20/93/Op	**Data 08.2022**	**Skala: 1 : 50**	**Nr rys. E 010**
Opracował	**mgr inż. Jan Traczyk**	**08.2022**		