

**WYJAŚNIENIE**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udziale zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na usługę: „**Remont pomieszczeń szatni męskiej w budynku biurowo-warsztatowym PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie**” ogłoszono na platformie e-Zamówienia pod numerem: 2024/BZP 00452781 z dnia 9 sierpnia 2024.

Na podstawie art. 284, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.:

**„Remont pomieszczeń szatni męskiej w budynku biurowo-warsztatowym PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie”**

Pytanie nr 1. Proszę o podanie konkretnego rodzaju sufitu podwieszanego kasetonowego.

Odpowiedź: Sufit należy wykonać zgodnie z dokumentacją – system Ecophon Hygiene A

Pytanie nr 2. Odpyływ liniowy- jaka ma być jego długość?

Odpowiedź: wg rysunku br. architektonicznej, długość standardowa 85 cm.

Pytanie nr 3. Wymiary z przedmiaru szafki BHP z ławeczkami to: 40x50x200 jednak standardowe całkowite wymiary takich szafek z ławeczką( u producenta) to (wys. x szer. x gł.): 2200x400x760mm, wymiary samej szafki (wys. x szer. x gł.): 1800x400x480 mm. Proszę o informację czy szafki o podanych wymiarach mogą być montowane w pomieszczeniach szatni oraz określenie koloru.

Odpowiedź: Tak, mogą być montowane. Przykładowa szafka – PROMAG BHP SUPE400-01 w zestawie z ławką. Kolorystyka do ustalenia w trakcie realizacji, szarość i jej odcienie np. kolor RAL 7035.

Pytanie nr 4. Zabudowa HPL- wydzielenie natrysków Czy drzwi mają być wykonane z płyt HPL ? Jaka grubość i kolor płyty?

Odpowiedź: Tak, z płyt HPL, z okuciami i nóżkami ze stali nierdzewnej. Grubość płyt min 10 mm. Kolorystyka do ustalenia w trakcie realizacji, szarość i jej odcienie np. kolor RAL 7035.

Pytanie nr 5. Drzwi D1(wejście do pomieszczenia z natryskami) czy tylko te jedne drzwi mają być wyposażone w kratkę transferową w dolnej partii czy wszystkie drzwi D1 muszą być w nią wyposażone?

Odpowiedź: wg rysunku wentylacji - drzwi między szatnią czystą, a umywalnią kratka 600x200 (390 m<sup>3</sup>/h powietrza do transferu), drzwi między umywalnią, a WC standardowe podcięcie lub tuleje w dolnej partii (100 m<sup>3</sup>/h powietrza do transferu)

Pytanie nr 6. Drzwi D2( pomieszczenie WC) wzmianka o nich występuje tylko w części opisowej oraz rysunkach projektowych- brak pozycji w przedmiarze. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: drzwi do WC są ujęte w przedmiarze. Pozycja przedmiarowa uwzględnia całościową powierzchnię drzwi przewidzianych do zamontowania. Rodzaj drzwi określa opis.